



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 Γ.Ν.« ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
 ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ
 Τ.Κ. 50131
 ΤΗΛ:2461352869 FAX:2461352638

Κοζάνη 3-11-2015
 Αριθμ. Πρωτ. 8367

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» προτίθεται να διενεργήσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για τις Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων - **CPV: 50710000-5**.

Σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) Απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός τριάντα (30) ημερών, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

(<http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhthaiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis>)

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10:00 έως 14:00, στο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ: Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ (Μαματσίου 1 Κοζάνη Τ.Κ. 50131 Τηλ: 24613 52869, 24613 52639, E-mail: promithies@mamatsio.gr)

Αρμόδιος Υπάλληλος : Κωστάκη Κων/νιά.

ANNOUNCEMENT

GENERAL HOSPITAL OF KOZANI " G.H.KOZANI" intends to conduct an open competition **for Hospital and relevant services – CPV: 50710000-5**

In performance of no. 65/17.07.2015 /21.07.2015 (1 st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers who are active in the field, are invited within thirty (30) days to send, technical specifications **for Hospital and relevant services** in printed and magnetic form in order to prepare for the final technical specifications of the competition. For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above.

(<http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhthaiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis>)

Information are providing on all working days from 10.00am to 14.00 pm, by Purchasing Department of General Hospital "Mamatsio" – "Mpodosakio" of Kozani, at 1 Mamatsiou st, PC 50 131 Kozani, contact number 24613 52869, 24613 52639, E-mail: promithies@mamatsio.gr).

Responsible Employee: Kostaki Kon/nia

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο αφορά την συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού των Νοσοκομείων.

2. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ο Η/Μ Εξοπλισμός περιλαμβάνει τα:
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ.
- ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ.
- ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS.
- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS).
- ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ (Ηλεκτροκίνητες)
- ΑΤΜΟΣ.
- ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.
- ΥΔΡΕΥΣΗ.
- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ.
- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ.
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ.
- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ.
- ΨΥΞΗ.
- ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.
- ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ.
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ.
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ.
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ:.
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ:.
- ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
- ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.
- ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ.
- ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ-ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ.
- ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ.
- ΚΑΘΕ ΦΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ που εξυπηρετούν όλα τα παραπάνω.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πυροσβεστήρες (Αναγόμευση – Έλεγχος)
- Ανελκυστήρες
- Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (UPS)
- Ιατρικά Αέρια (κέντρα παραγωγής και διανομής)
- Αντίστροφη ώσμωση (Επεξεργασία Νερού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού)
- Μετασχηματιστές – Υποσταθμούς Μέσης Τάσης
- Τηλεφωνικό κέντρο

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ιατρικά μηχανήματα: με τον όρο αυτό εννοούνται μηχανήματα και συσκευές που έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ασθενή με σκοπό τη θεραπεία του, την εξέτασή του ή την εξέταση βιολογικού υλικού του.

Δεξαμενή υγρού Οξυγόνου.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, οθόνες Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές.
Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συντήρηση αφορά (σε συνεργασία με το μόνιμο προσωπικό) και περιλαμβάνει τη συνεχή, σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εποπτεία, παρακολούθηση και λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού των Υγειονομικών Μονάδων, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού τους, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης (διορθωτική συντήρηση), καθώς και την προληπτική συντήρηση.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η **στελέχωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ** σε προσωπικό για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα περιλαμβάνει;

- **Συντονιστή Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πολυτεχνείου.**
- **Ηλεκτρολόγους.**
- **Ψυκτικό.**
- **Θερμοϋδραυλικό.**

5. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, το οποίο θα συνεργάζεται, με το προσωπικό που διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το μόνιμο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ειδικοτήτων ίδιων με αυτές του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα εργάζεται σε ενιαίο πρόγραμμα με το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

7. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για τη συντήρηση όπως καύσιμα, λιπαντικά, αέρια κλπ, καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που απαιτούνται, προμηθεύονται με ευθύνη του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το οποίο επιβαρύνεται και τη σχετική δαπάνη.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ